

# СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «ЕДИНАЯ ЭКСПЕРТНАЯ СИСТЕМА»

№ РОСС RU.32354.04КЛМ0 в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации



## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.OC01.H00455

Срок действия с 27.01.2023 по 26.01.2026

### УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ОРГАН Рег. № РОСС RU.32354.04КЛМ0.OC01

Центр сертификации Евразийского экономического союза «ТЕСПРОМ». Адрес: 115598, Россия, город Москва, улица Загорьевская дом 23-2, телефон 8 (800) 333-84-08, e-mail: testprom@yandex.ru

### ОБЪЕКТ СЕРТИФИКАЦИИ

Центры обработки данных модульные, модели: «FixedSizedMDC CUBiC», «FixedSizedMDC CUBiC 3D», «FixedSizedMDC StandardOutdoor (FSSO)», «FixedSizedMDC StandardIndoor (FSSI)», «ScalableMDC TelecomOutdoorNGm (TONGm)», «ScalableMDC TelecomOutdoorNGm3D (TONGm3D)», «ScalableMDC TelecomOutdoorNG (TONG)», «Modular Data Room (MDR)».

Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 25.11.10-001-03989721-2022

«Центры обработки данных модульные. Технические условия».

Серийный выпуск

Код  
ТН ВЭД ЕАЭС  
9406 00  
ОКПД 2  
25.11.10.000

### СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ГОСТ 30546.1-98 «Общие требования к машинам, приборам и другим техническим изделиям и методы расчета их сложных конструкций в части сейсмостойкости»; ГОСТ 30546.2-98 «Испытания на сейсмостойкость машин, приборов и других технических изделий. Общие положения и методы испытаний»; ГОСТ 30546.3-98 «Методы определения сейсмостойкости машин, приборов и других технических изделий, установленных на месте эксплуатации, при их аттестации или сертификации на сейсмическую безопасность» (исполнение сейсмостойкости 9 баллов по шкале MSK-64).

### ИЗГОТОВИТЕЛЬ (ИСПОЛНИТЕЛЬ)

Общество с ограниченной ответственностью «ГРИН ЭмДиСи».

Адрес: 192012, Россия, Санкт-Петербург, проспект Обуховской Обороны, дом 112, корпус 2, литер И, офис 611

### СЕРТИФИКАТ ВЫДАН

Общество с ограниченной ответственностью «ГРИН ЭмДиСи». Адрес: 192012, Россия, Санкт-Петербург, проспект Обуховской Обороны, дом 112, корпус 2, литер И, офис 611. ОГРН 1137847116912.

Телефон: +7 (812) 448-94-94, e-mail: info@greenmdc.com

### НА ОСНОВАНИИ

Протокол испытаний № АЛ-23/01-0222 от 23.01.2023 года, выданный Испытательной лабораторией «АЛЪЯНС» Общества с ограниченной ответственностью «АЛЪЯНС» (свидетельство № РОСС RU.32457.04РИД0.ИЛ06, сроком действия до 09.06.2025 года).

### ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Срок и условия хранения указаны в эксплуатационной документации, приложенной к изделию.

Периодичность инспекционного контроля - 1 раз в год.



Руководитель органа

(заместитель руководителя)

Эксперт

(подпись)

(подпись)

В.В. Комиссарова

(инициалы, фамилия)

А.Ю. Григорьев

(инициалы, фамилия)

